



Tegnforklaring

BRANNTEGNINGEN VISER MINSTEKRAV TIL BRANNCELLEBEGRENSENDE BYGNINGSDELER OG BRANNVEGGER/–DEKKER.

GENERELT VTEK/TEK 10:
RISIKOKLASSE 4
BRANNKLASSE 2 (unntatt ytelser for bærende og branncellebegrensede konstruksjoner følges dog BKL 3)

R60 [B60] HOVEDBÆRING
R60 [B60] SEKUNDÆRBÆRING
R30 [B30] TRAPP

ETASJEN ER UTSTYRT MED FØLGENDE JFR. BRANNKONSEPT:
–AUTOMATISK BRANNALARMLEGG KATEGORI 2 NS 3960
–NØD- OG LEDESYSYEM NS 1838
–SPRINKLERANLEGG NS-EN 12845 MED TILLEGG F
–SLOKKEUTSTYR I.H.T RAPPORT
–STIGELEDNING
–RØYKLUKER I TRAPPEROM 1 m²

BRANNTEGNINGER SKAL SES I SAMMENHENG MED BRANNKONSEPT

- Ei60 [B60] Branncellebegrensede
- Ei30 [B30] Branncellebegrensede
- Rømningsretning
- Rømningsvei/trapp
- ↻ Uttak stigeledning
- X Ei₂30Sa – dørklasse
- 1X Ei₂30CSa – dørklasse
- 2X E30CSa – dørklasse
- RV Rømningsvindu
- ! Manuell melder
- ! Avstillingstablå (alle plan)
- ! Håndslukker
- Brannslange
- Nødåpner
- Markeringslys
- Ledelys

OPPDRAAGSGIVER:

VEIDECHE ENTREPRENØR AS

SOM BYGGET

UNDERLAGSfiler fra ARKITEKT
MOTTATT 30.10.2018

Rev.	Dato	Revisjonen gjelder	Sign.
Gårdsnummer	Bruksnummer	Underlagetsfilnavn	

TILTAKSHAVER

STUDENTSAMSKIPNADEN I
SØRØST-NORGE

PROSJEKT

FAGERLUND
STUDENTBOLIGER

TEGNING

BRANNTEGNING
PLAN 3–5. ETASJE

TEGNET AV	KONTROLLERT SK	DATO
JOA	TK RK	21.11.18
INT. PROSJEKT NR.	FILNAVN	ARKFORMAT
160048	160048 Plan 3–5 etg	A1/A3

RIBr:



Hvervenmoveien 33, 3511 Hønefoss
Tlf. 32 17 90 00 // roarjorgensen.no

MÅLESTOKK	FAG	TEGN. NR.	REV.
A1–1: 125 A3–1: 250	Br	Br20–60–03	.