



Tegnforklaring

BRANNTEGNINGEN VISER MINSTEKRAV TIL BRANNCELLEBEGRENSENDE BYGNINGSDELER OG BRANNVEGGER/–DEKKER.

GENERELT VTEK/TEK 10:  
RISIKOKLASSE 4  
BRANNKLASSE 2 (unntatt ytelser for bærende og branncellebegrensede konstruksjoner følges dog BKL 3)

R60 [B60] HOVEDBÆRING  
R60 [B60] SEKUNDÆRBÆRING  
R30 [B30] TRAPP

ETASJEN ER UTSTYRT MED FØLGENDE JFR. BRANNKONSEPT:  
–AUTOMATISK BRANNALARMANLEGG KATEGORI 2 NS 3960  
–NØD- OG LEDESYSYEM NS 1838  
–SPRINKLERANLEGG NS-EN 12845 MED TILLEGG F  
–SLOKKEUTSTYR I.H.T RAPPORT  
–STIGELEDNING  
–RØYKLUKER I TRAPPEROM 1 m<sup>2</sup>

BRANNTEGNINGER SKAL SES I SAMMENHENG MED BRANNKONSEPT

- EI60 [B60] Branncellebegrensede
- EI30 [B30] Branncellebegrensede
- Rømningsretning
- Rømningsvei/trapp
- ⊙ Uttak stigeledning
- RL Røykluke
- X EI<sub>2</sub>30Sa – dørklasse
- 1X EI<sub>2</sub>30CSa – dørklasse
- 2X E30CSa – dørklasse
- 5X EI<sub>2</sub>60CSa [B60S] – dørklasse
- RV Rømningsvindu
- ! Manuell melder
- ! Avstillingstablå (alle plan)
- ! Håndslukker
- ⊙ Brannslange
- Nødåpner
- Markeringslys
- Ledelys

OPPDRAAGSGIVER:

VEIDEKKE ENTREPRENØR AS  
**SOM BYGGET**

UNDERLAGSFILER FRA ARKITEKT  
MOTTATT 30.10.2018

Rev.	Dato	Revisjonen gjelder	Sign.
Gårdsnummer	Bruksnummer	Underlagetsfilnavn	

TILTAKSHAVER

STUDENTSAMSKIPNADEN I  
SØRØST-NORGE

PROSJEKT

FAGERLUND  
STUDENTBOLIGER

TEGNING

BRANNTEGNING  
PLAN 6. ETASJE

TEGNET AV	KONTROLLERT/ SK	DATO	
JOA	TK RK	21.11.18	
INT. PROSJ.NR.	FILNAVN	ARKFORMAT	
160048	160048 Plan 6 etg	A1/A3	

RIBr:



Hvervenmoveien 33, 3511 Hønefoss  
Tlf. 32 17 90 00 // [roarjorgensen.no](http://roarjorgensen.no)

MÅLESTOKK	FAG	TEGN. NR.	REV.
A1-1: 125 A3-1: 250	Br	Br20-60-06	.