



Tegnforklaring

BRANNTEGNINGEN VISER MINSTEKRAV TIL BRANNCELLEBEGRENSENDE BYGNINGSDELER OG BRANNVEGGER/–DEKKER.

GENERELT VTEK/TEK 10:
RISIKOKLASSE 2
BRANNKLASSE 3

R90 [A90] HOVEDBÆRING A2–s1,d0
R90 [A90] SEKUNDÆRBÆRING A2–s1,d0

ETASJEN ER UTSTYRT MED FØLGENDE JFR. BRANNKONSEPT:
–AUTOMATISK BRANNALARMANLEGG KATEGORI 2 NS 3960
–NØD- OG LEDESYSYEM NS 1838
–SPRINKLERANLEGG NS-EN 12845 MED TILLEGG F
–SLOKKEUTSTYR I.H.T RAPPORT
–STIGELEDNING
–RØYKLUKER I TRAPPEROM 1 m²

- BRANNTEGNINGER SKAL SES I SAMMENHENG MED BRANNKONSEPT
- - - EI90 [A90] A2–s1,d0 Branncellebegrensede
 - - - EI60 [A60] A2–s1,d0 Branncellebegrensede
 - - - Rømningsstrasé
 - Rømningsvei/trapp
 - ➔ Rømningsretning
 - ➔ Angrepsvei Brannvesen
 - Brannsentral/bipanel
 - ⦿ Uttak stigeledning
 - 1X EI₂30CSa – dørklasse
 - 5X EI₂60CSa [B60S] – dørklasse
 - 6X EI₂60CSa [A60S] – dørklasse
 - Manuell melder
 - ☑ Håndslukker
 - ⦿ Brannslange
 - ☑ Brannklokke
 - ☑ Nødåpner
 - ☑ Markeringslys
 - Ledelys

OPDRAGSGIVER:
VEIDEKKE ENTREPRENØR AS

SOM BYGGET

UNDERLAGSfiler FRA ARKITEKT
MOTTATT 30.10.2018

Rev.	Dato	Revisjonen gjelder	Sign.
Gårdsnummer	Bruksnummer	Underlagetsfilnavn	

TILTAKSHAVER
STUDENTSAMSKIPNADEN I
SØRØST-NORGE

PROSJEKT
FAGERLUND
STUDENTBOLIGER

TEGNING
BRANNTEGNING
PLAN P–KJELLER

TEGNET AV JOA	KONTROLLERT SK TK RK	DATO 21.11.18
INT. PROSJ.NR. 160048	FILNAVN 160048 Plan kjeller	ARKFORMAT A1/A3

RIBr:
 Hvervenveien 33, 3511 Hønefoss
Tlf. 32 17 90 00 // roarjorgensen.no

MÅLESTOKK A1–1: 125 A3–1: 250	FAG Br	TEGN. NR. Br20–60–K01	REV.
-------------------------------------	-----------	--------------------------	------